



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1084.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **System czyszczenia sieci i przyłączy wodociągowych przepływowym medium czyszczącym sporządzonym z wody chlorowanej, powietrza i soli kamiennej spożywczej 5S**

Zawierający / containing: **roztwór wodny podchlorynu sodu, sól kamienną spożywczą 5S**

Przeznaczony do / destined: **hydropneumatycznego usuwania zanieczyszczeń wewnątrz przyłączy i rur wodociągowych**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania, ściśle według zaleceń producenta, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Stosowanie wyrobu dopuszczalne jest tylko w systemach zabezpieczonych przed możliwością przedostania się środka do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przed oddaniem do użytku czyszczonych odcinków sieci wodociągowej należy je starannie przepłukać wodą w celu usunięcia resztek medium czyszczącego oraz wykonać kontrolne badanie wody. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Zakład Płukania i Dezynfekcji Urządzeń Wodociągowych AQUACLEAR

Dariusz Brzeziński

67-100 Nowa Sól, ul. Królowej Jadwigi 24

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Zakład Usług Wodociągowych AQUACLEAN

Oskar Brzeziński

67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 5C/43

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.09.19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.09.19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 września 2024

The date of issue of the certificate: 19th September 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB